



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupcy

Słupca, dnia 23 stycznia 2024 r.

ON-HK.903.1.10.2024

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2023 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2023 r. poz.338, z późn.zm.) oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy w oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru bieżącego kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące wody do spożycia dokonuje **oceny obszarowej jakości wody na terenie gminy Strzałkowo**:

1. Wodociągi gminy Strzałkowo

Lp.	Nazwa wodociągu publicznego	Wielkość produkcji wody m ³ /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Końcowa roczna ocena jakości wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów
1.	Brudzewo	86	770	przydatna do spożycia	brak
2.	Chwałkowice	89	880	przydatna do spożycia	brak
3.	Krępkowo	104	1030	przydatna do spożycia	brak
4.	Skarboszewo	170	840	przydatna do spożycia	brak
5.	Strzałkowo	623	5500	przydatna do spożycia	brak
6.	Słomczyce	75	600	przydatna do spożycia	brak
7.	Radłowo	154	550	przydatna do spożycia	brak

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy
ul. Kościuszki 9 | 62-400 Słupca
Oddział Nadzoru | Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
tel. 63 2743642 | wew. 21, 25
sekretariat.psse.slupca@sanepid.gov.pl | higienakomunalna.psse.slupca@sanepid.gov.pl
NIP 667-12-22-162 | REGON 307431
www.gov.pl/web/psse-slupca
PSSE Słupca/SkrytkaESP

8.	Szemborowo	52	370	przydatna do spożycia	brak
----	------------	----	-----	-----------------------	------

2. Jakość wody

Mieszkańców gminy Strzałkowo zaopatruje 8 wodociągów publicznych zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Właścicielem wodociągów jest Gmina w Strzałkowie, a administratorem firma EKO-DBAJ Sp. z o. o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 62-300 Jarocin-Biuro Obsługi Klienta, Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo.

Dostarczana odbiorcom usług woda z ujęć głębinowych poddawana jest procesowi uzdatniania, tj.: napowietrzaniu, filtracji oraz okresowej dezynfekcji podchlorynem sodu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2023 r. na ww. wodociągach pobrał 52 próbki wody z punktów kontrolnych na stacjach uzdatniania wody oraz odbiorców usług, które zostały zbadane w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A oraz w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B. Ponadto producent wody prowadził regularną kontrolę wewnętrzną jakości wody w nadzorowanych wodociągach zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem badań wody przez PPIS w Słupcy. Częstotliwość pobierania próbek wody dostosowana była do wielkości produkcji wody i ilości odbiorców usług. W ramach kontroli wewnętrznej wodociągów gminy Strzałkowo pobrano 102 próbki wody do badań kontrolnych i przeglądowych w zakresie parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych. Ponadto monitorowana była jakość wody pod względem bakteriologicznym poszerzona o parametry chemiczne: mangan i żelazo w wyznaczonych punktach poboru na sieci wodociągowej oraz na stacjach uzdatniania wody.

W wyniku przeprowadzonych badań jakości wody w ramach kontroli urzędowej wodociągu publicznego Skarboszewo stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych:

- **bakterii grupy coli: 68 jtk/100ml; 24 jtk/100ml** czas przekroczenia 7 dni w dniach 01.08.2023 - 07.08.2023 w 1 punkcie na sieci wodociągowej;
- **bakterii Escherichia coli: 13 jtk/100ml; 2 jtk/100ml** czas przekroczenia 7 dni w dniach 01.08.2023 - 07.08.2023 w 1 punkcie na sieci wodociągowej.

Szybko podjęte skuteczne działania naprawcze przez administratora wodociągu, tj. zwiększone chlorowanie wody i wzmożone płukanie sieci wodociągowej przyczyniły się do poprawy wody pod względem bakteriologicznym dostarczanej z przedmiotowego wodociągu.

Pozostałe przeprowadzone badania jakości wody przeprowadzone zarówno ramach kontroli urzędowej przez organ PIS, jak i kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągów publicznych gminy Strzałkowo wykazały, że woda w zakresie oznaczonych parametrów spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Mając na uwadze, iż stwierdzone ww. przekroczone parametry nie miały bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi i wystąpiły krótkotrwale, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydał **ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Strzałkowo.**

3. Ocena zagrożeń zdrowotnych jakości wody

Obecność **bakterii grupy coli** jest wskaźnikiem efektywności uzdatniania i prawidłowego systemu dystrybucji wody. Ich obecność w wodzie wskazuje duże prawdopodobieństwo występowania bakterii chorobotwórczych.

Bakterie grupy coli oraz **bakterie Escherichia coli** mogą powodować u ludzi zakażenia jelitowe, których objawami są gorączka, wymioty i biegunka.

Stwierdzone przekroczenia parametrów mikrobiologicznych: **bakterii grupy coli** oraz **Escherichia coli** w wodzie dostarczanej z wodociągu publicznego Skarboszewo wystąpiło krótkotrwale i nie odnotowano skarg odbiorców usług oraz zgłoszonych zachorowań zaopatrywanej ludności w wodę z przedmiotowego wodociągu.

4. Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W roku 2023 na terenie gminy Strzałkowo nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

5. Prowadzone postępowanie administracyjne i działania naprawcze

W 2023 r. wydano 8 decyzji administracyjnych stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi, oraz 2 decyzje – pozytywne oceny higieniczne na zastosowane materiały do uzdatniania wody podczas dokonanej wymiany złóż filtracyjnych oraz wymiany zestawu pompowego i orurowania na SUW w Strzałkowo.

Za kwestionowane wyniki badań wody pod względem bakteriologicznym z wodociągu publicznego Skarboszewo została wydana decyzja o pobraniu opłaty. Nie wydawano decyzji administracyjnych na poprawę jakości wody dostarczanej z ww. wodociągów.

Administrator wodociągów prowadził działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji sieci oraz przeglądzie urządzeń uzdatniających wodę.

W roku sprawozdawczym na stacji uzdatniania wody Strzałkowo dokonano wymiany zestawu pomp hydroforowych oraz wymiany złóż filtracyjnych w 2 filtrach pospiesznych, na stacji uzdatniania wody w Radłowie zamontowano falownik studni nr 1, na stacji uzdatniania wody w Słomczycach pomalowano wszystkie metalowe zbiorniki: filtry, hydrofory i aerator; na stacji uzdatniania wody w Brudzewie pomalowano metalowe kosze/pojemniki do odpływu wód popłucznych i metalowe elementy orurowania, a na stacji uzdatniania wody w Krępkowie pomalowano wszystkie filtry, hydrofor i aerator oraz zamontowano falownik studni nr 2.

6. Wnioski

Przedsiębiorca wodociągowy realizuje obowiązki w zakresie prowadzenia regularnej kontroli wewnętrznej wodociągu nałożone ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn.zm.) oraz cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia. Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągów publicznych gminy Strzałkowo prowadzona przez producenta wody, wykonywana była zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy.

Oceny jakości wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z ww. wodociągów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy dokonuje na podstawie przeprowadzonych badań jakości wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego oraz otrzymanych wyników badań wykonanych przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn.zm.) zobowiązany jest do dostarczania wody należytej jakości, a zatem wody spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie § 26 ust. 1, 2 i 4 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) konsumenci winni uzyskiwać informacje o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej urzędu gminy, oraz na stronie internetowej administratora wodociągów. Informacja zawierać winna m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych i zalecenia mające na celu minimalizację zagrożeń dla zdrowia ludzkiego.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Katarzyna
Wysocka; Inspektor/Dyrektor PSSE w Słupcy
Data: 2024.01.23 15:26:16 CET

Otrzymują :

1. *Wójt Gminy Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo- poczta elektroniczna – e-PUAP*
2. *a/a*

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy adres: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, telefon kontaktowy: 63 274 36 42, fax: 63 274 36 43; adres e-mail: sekretariat.psse.slupca@sanepid.gov.pl.
2. Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą platformy ePUAP - adres skrytki: /PSSESłupca/SkrytkaESP, e-mailem: iod.psse.slupca@sanepid.gov.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora Danych do prowadzenia działań w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g-i RODO, ponadto zapisy: ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz.338 i 1688) oraz obowiązek wynikający z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przez okres wymagany przepisami prawa, nie dłużej niż 10 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane dane (na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67, z późn. zm.).
6. Dane osobowe pozyskiwane są od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów i podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
7. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora Danych Osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania i zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji oraz organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działająca na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania.
8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych (poprawiania), ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Dane osób, które przetwarzane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że będzie wynikać to z decyzji właściwego organu.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

U.W.